POZIOM PORÓWNAWCZY 75.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI SIECI
ZAGŁĘBIENIE OSI SIECI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
1:100
1:500
Rura dwudzielna typ AROT, L=2,0 m
Rura osłonowa stalowa DN500 L=2x10,0 m
PW
S0-1
Z1
Z2
Z3
2x273,0/400 L=75,09m
41.01m
24.81m
3‰
5‰
15‰
włączenie w projektowaną sieć ciepłowniczą
studnia zaworów preizolowanych odwadniająca
wod. miejski ø100, Rz.o.=83.05
kabel SN
kabel telek., Rz.o.=84.10
kabel telek.
droga asfalt. szer.=6.7m
kabel energ.
droga asfalt. szer.=7.1m
chodnik bet. szer.=1.9m
kan. deszcz. ø250, Rz.d.=84.10
chodnik bet. szer.=2.0m
kabel telek., Rz.o.=84.20
kabel tv
proj. połączenie z przewodem 114,3/200, Rz.o.=83.43
2x219,1/315 L=478,01m
2x168,3/250 L=147,24m
studnia zaworów preizolowanych odłączających z odpowietrzeniem
S0-4
O13
PK1
18.17m
691.31
698.16
700.34
86.80
86.95
87.00

INWESTOR:	Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 22	
TEMAT INWESTYCJI:	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych oraz budowa przyłączy ciepłowniczych z rur preizolowanych na osiedlu Starzyńskiego i Noakowskiego w Łowiczu	SKALA: 1:500
TREŚĆ RYSUNKU:	PROFIL SIECI OS. STARZYŃSKIEGO	NR RYSUNKU: 5

	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleniewski	LOD/2339/PWBS/14	04.2025	
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	MAZ/0201/POOS/07	04.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Studziński	----------	04.2025	
OPRACOWAŁ:	M. Kacperski	----------	04.2025	