

INWESTOR:	Zakład Energetyki Ciepłej w Łowiczu Sp. z o.o. 99-400 Łowicz, ul. Kałiska 22	SKALA:	1:500
TEMAT:	Przebudowa sieci i przyłączy ciepłowniczych z rur preiz.	NR RYSUNKU:	2
INWESTYTOR:	do budynków mieszkalnych na os. Dąbrowskiego w Łowiczu		
TYTUŁ:	SCHEMAT MONTAŻOWY		
RYSUJĄCY:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	DATA:
PROJEKTOWAŁ:	A. Goleńiewski	LOD/2339/	05.2021
SPRAWDZIŁ:	P. Bobrowski	PWB/S/14	05.2021
OPRACOWAŁ:	M. Stuziński	MAZ/0201/	POSI/07
		05.2021	

- zasilenie

powrót

studnia zaworów preizolowanych odc. z odwodnieniem (rozwiązanie ze skrzyżką uliczną)

studnia zaworów preizolowanych odc. z odwodnieniem (rozwiązanie z włazem żelaznym)

PW – trójnik preizolowany z uskokiem 168,3/114,3 mm

01 – trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/60,3 mm

02, 03, 05 – trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/48,3 mm

04 – trójnik preizolowany z uskokiem 114,3/76,1 mm

06 – trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/48,3 mm

07 – trójnik preizolowany z uskokiem 76,1/60,3 mm

08 – trójnik preizolowany z uskokiem 60,3/60,3 mm

S1 – zawór preizolowany odcinający z odwodnieniem 114,3/200 mm

S2, S7 – zawór preizolowany odcinający 76,1/140 mm

S3–S6, S8, S11 – zawór preizolowany odcinający 48,3/110 mm

S9, S10 – zawór preizolowany odcinający 60,3/125 mm

R1 – redukcja stłowa 114,3/76,1 mm

R2, R4 – redukcja stłowa 60,3/48,3 mm

R3 – redukcja stłowa 76,1/60,3 mm

- Z1 – kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 83st.
- Z2–Z6 – kolano preizolowane 114,3/200 mm 1x1 m 90st.
- Z7–Z8 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
- Z9–Z10 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
- Z11–Z16 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
- Z17–Z19 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
- Z20, Z21 – gięcie rur na budowie 76,1/140 mm lub ukosowanie 3 st.
- Z22–Z23 – kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
- Z24, Z27 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.
- Z25, Z26 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1,5 m 90st.
- Z28, Z30, Z35 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1 m 90st.
- Z29 – gięcie rur na budowie 48,3/110 mm lub ukosowanie 4 st.
- Z31 – kolano preizolowane 48,3/110 mm 1x1,5 m 90st.
- Z32–Z34 – kolano preizolowane 60,3/125 mm 1x1 m 90st.

