

STAROSTA ŁOWICKI

Łowicz, 2021-07-14

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

1. Znak sprawy: **GK.6630.44.2021**
2. Termin narady: **2021-07-14**
3. Przedmiot narady: **przyłącze ciepłownicze
sieć ciepłownicza**
4. Lokalizacja: **m. Łowicz, obręb Bratkowice, os. Dąbrowskiego**
5. Miejsce narady **STAROSTWO POWIATOWE W ŁOWICZU,
WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII**
6. Sposób przeprowadzenia narady: **Za pomocą środków komunikacji elektronicznej.**
7. Wnioskodawca: **ARGO Artur Goleniewski BPIRI**
93-177 ŁÓDŹ DĄBROWSKIEGO 51
8. Inwestor: **ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ w Łowiczu Sp. z o.o.**
99-400 ŁOWICZ Kaliska 22
9. Przewodnicząca narady: **Żaneta Fijałkowska-Olba**
10. Informacje dodatkowe:
 - a. Przedmiotem narady jest wyłącznie usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 - b. Rozwiązania techniczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 - c. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276).
11. Stanowiska uczestników narady:

Lp	Nazwa instytucji	Stanowisko uczestnika	Imię, nazwisko Data
	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi	brak uwag	Magdalen Białkowska 2021-07-13 08:43:17
1	Gmina Miasto Łowicz	uzyskać prawo dysponowania gruntem na cele budowlane	Paweł Gawroński 2021-07-13 09:06:20
2	Zakład Usług Komunalnych	Zwiadomiony. Nie wydno opinii.	

3	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie Oddział Łódź-Rejon Łowicz	Zwiadomiony. Nie wydno opinii.	
4	ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock	Zwiadomiony. Nie wydno opinii.	
5	Orange Polska S.A. Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta	Zwiadomiony. Nie wydno opinii.	
6	ITV Media Sp.z o.o.	1. Na projektowanym odcinku występuję kanalizacja teletechniczna należąca do ITV Media Sp. z o.o. 2. Kolizje z infrastrukturą ITV Media należy zabezpieczyć dodatkową rurą grubościenną dwudzielną osłonową . 3. Przed rozpoczęciem prac należy wystąpić do firmy ITV Media Sp. z o.o. o nadzór nad prowadzonymi pracami w miejscach kolizji z kanalizacją ITV Media Sp. z o.o. 4. Termin rozpoczęcia prac oraz technologię wykonania uzgodnić pod adresem zud@itvmedia.pl min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem robót . 5. Przed przystąpieniem do robót ustalić w obecności przedstawiciela ITV Media głębokość ułożenia budowanej infrastruktury poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. 6. W miejscu kolizji należy oznaczyć przez ułożenie nieprzerwanego ciągu kolorowej folii minimum 0,3 m nad budowaną infrastrukturą o długości nie mniejszej niż 10m od kolizji . 7. Minimalna dopuszczalna odległość projektowanej sieci w poziomie i pionie od istniejącej kanalizacji ITV Media wynosi 0.6m. 8. Ewentualne uszkodzenie bądź zerwanie kolorowej folii ostrzegawczej należącej do ITV Media należy odbudować . 9. Wszystkie roboty wykonywane w pobliżu istniejącej infrastruktury należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela kanalizacji. 10. Roboty w strefie linii światłowodowej (w odległości do 3m od osi kanalizacji) wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności w obecności służb eksploatacji ITV Media 11. Za uszkodzenia i naprawy infrastruktury ITV Media powstałe w trakcie prac obciążony zostanie wykonawca robót. 12. Przy budowie należy zachować minimalną głębokość 0,8m od istniejącej kanalizacji ITV Media Sp. z o.o. 13. Ewentualne zmiany usytuowania w terenie infrastruktury ITV Media należy indywidualnie każdorazowo ustalić z właścicielem kanalizacji kablowej . 14. Odbiór robót ze strony ITV Media potwierdzić w notatce służbowej . 15. Inwentaryzację geodezyjną dla miejsca kolizji	Łukasz Sala 2021-07-13 08:28:02

		dostarczyć do naszego przedsiębiorstwa w terminie 60 dni od dnia zakończenia prac . 16. Niedopełnienie powyższych warunków przed wybudowaniem sieci będzie skutkowało obciążeniem inwestora kosztami przekopów kontrolnych, sprawdzających stan kanalizacji teletechnicznej po wykonanych robotach w miejscach kolizji z infrastrukturą ITV Media.	
--	--	---	--

**Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej
ds. Uzgadniania
Projektowanej Sieci Uzbrojenia Terenu**

**Z up. Starosty
Żaneta Fijałkowska-Olba
kierownik
w Wydziale Geodezji i Kartografii**

/Podpisano elektronicznie/